

2023 年 5 月出厂及管网压力公告

| 制水厂 | 出厂平均压力值 (MPa) | 出厂压力合格率 (%) | 管网测压点 | 管网平均压力值 (MPa) | 管网压力合格率 (%) |
|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|
| 龙须湖水厂 | 0.331 | 99.41 | 政务区 | 0.310 | 99.75 |
| | | | 开发区 | 0.324 | 99.83 |
| | | | 平港社区 | 0.305 | 99.92 |

- 1、根据《郎溪供水服务承诺》要求，供水管网压力合格率需达到 98%以上。
2. 按照相关国家、行业等标准规范规定，城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定，管网末梢压力不应低于 0.14Mpa。