

2023 年 9 月出厂及管网压力公告

制水厂	出厂平均压力值(MPa)	出厂压力合格率(%)	管网测压点	管网平均压力值(MPa)	管网压力合格率(%)
龙须湖水厂	0.317	99.93	政务区	0.298	99.33
			开发区	0.305	99.64
			平港社区	0.294	99.21

1、根据《郎溪供水服务承诺》要求，供水管网压力合格率需达到 98%以上。
2. 按照相关国家、行业等标准规范规定，城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定，管网末梢压力不应低于 0.14Mpa。