

2024年1月出厂及管网压力公告

制水厂	出厂平均压力值 (MPa)	出厂压力合格率(%)	管网测压 点	管网平均压力值(MPa)	管网压力合格率(%)
龙须湖水厂	0.313	99.65	政务区	0.306	99.64
			开发区	0.312	99.75
			中港社区	0.320	99.81

1、根据《郎溪供水服务承诺》要求，供水管网压力合格率需达到98%以上。
2. 按照相关国家、行业等标准规范规定，城市给水管网服务压力应符合当地规划的规定，管网末梢压力不应低于0.14Mpa。