

郎溪县城市公共供水水质信息公告

| 公开单位 | 郎溪县自来水总公司 | 公开项目 | 出厂水“9项”日检指标 | 采样地点采样数量 | 龙须湖水厂采样间 7份 | |
|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------|----------|----------------|------|
| 采样时段 | 10月21日-10月27日 | 检测单位 | 郎溪县自来水总公司 | 执行标准 | GB5749—2022 | |
| 水质检测结果：合格 | | | | | | |
| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749—2022) 限值 | 监测结果范围 | | |
| | | | | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 浑浊度 | NTU | 1NTU | 0.72 | 0.64 | 0.68 |
| 2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 3 | 嗅和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） | mg/L | 3 | 1.44 | 1.38 | 1.41 |
| 6 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1, ≤0.8 | 0.20 | 0.13 | 0.15 |
| 7 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100m | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |